

正 会 員 各 位

(一社) 全国LPガス協会

液石法施行規則及び機能性基準の運用についての一部改正について  
(お知らせ)

標記につきましては、令和3年4月23日付け全L協保安・業務G3第15号において、液石法施行規則及び機能性基準の一部改正に対する意見募集についてお知らせしたところです。

この度、意見募集の結果を受け、令和3年6月18日公布、同年12月1日に施行となりましたのでお知らせいたします。

なお、本改正に伴う解説の資料を経済産業省と協議の上、別添のとおり作成いたしました。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようお願いいたします。

【経済産業省ホームページ掲載アドレス】

[https://www.meti.go.jp/policy/safety\\_security/industrial\\_safety/oshirase/2021/06/20210618-01.html](https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2021/06/20210618-01.html)

**1. 改正の概要**

- ・ 洪水浸水想定区域（想定最大規模）等で、1m以上の浸水が想定されている地域の消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止の措置を講ずる。
- ・ 令和3年12月1日現在、設置されている供給設備及び消費設備においては、令和6年6月1日までは、なお従前の例によることができる。

**2. 添付資料**

- ・ 省令改正新旧対照表
- ・ 例示基準新旧対照表
- ・ 充てん容器等の流出防止に関する解説

以 上

(発信手段：Eメール)

担当：保安・業務グループ 高木、瀬谷、橋本

○経済産業省令第五十五号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第四百十九号）第十六条の二第一項の規定に基づき、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定める。

令和三年六月十八日

経済産業大臣 梶山 弘志

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成九年通商産業省令第十一号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後	改正前

(供給設備の技術上の基準)

第十八条 法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備（バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 貯蔵設備（貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、次に定める基準に適合すること。

イㄱハ 「略」

- ニ 充てん容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。以下ニにおいて同じ。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、

(供給設備の技術上の基準)

第十八条 法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備（バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

- 一 貯蔵設備（貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、次に定める基準に適合すること。

イㄱハ 「略」

- ニ 充てん容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。

浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。

二〇二二三 〔略〕

二〇二二三 〔略〕

備考 表中の「」は注記である。

## 附 則

### (施行期日)

第一条 この省令は、令和三年十二月一日から施行する。

### (経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に設置されている液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(昭和四十二法律第四百十九号) 第二条第四項の供給設備又は同法第二条第五項の消費設備であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十六条第四号に規定する充てん容器等(供給設備であるものにあつては内容積が五リットル以下のものを除く。)については、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十八条第一号ニの規定にかかわらず、令和六年六月一日までは、なお従前の例によることができる。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程新旧対照条文

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。  
改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後	改正前
<p>液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について</p> <p>制定 令和3年2月25日 20210203保局第1号 <u>改正 令和3年6月18日 20210531保局第5号</u></p>	<p>液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について</p> <p>制定 令和3年2月25日 20210203保局第1号</p>
<p>9. <u>充てん容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置並びに充てん容器等の流出を防止する措置</u></p> <p>規則関係条項 第16条第9号、第18条第1号ニ、第44条第2号イ (4)・ロ(1)、第53条第1号リ</p> <p>充てん容器等に講ずべき転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する<u>措置並びに充てん容器等に講ずべき流出の防止する措置は、次に定めるところによるものとする。</u></p> <p>(1) 貯蔵施設に置く場合 ① 水平で、かつ、上から物が落ちるおそれのない場所に置くこと。 ② 固定プロテクターのない容器にあっては、キャップを施すこと。 ③ 10kg容器にあっては、原則として2段積以下とし、やむを得ず3段積にすときは、ロープにより緊縛すること。</p> <p>(2) 供給設備又は消費設備に接続されて置く場合 ① (1)①の基準による。この場合、充てん容器等の設置位置は、屋根又はひさしの垂直投影面の内側であって、かつ、積雪により埋没するおそれの</p>	<p>9. <u>充てん容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置</u></p> <p>規則関係条項 第16条第9号、第18条第1号ニ、第44条第2号イ (4)・ロ(1)、第53条第1号リ</p> <p>充てん容器等に講ずべき転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する<u>措置は、次に定めるところによるものとする。</u></p> <p>(1) 貯蔵施設に置く場合 ① 水平で、かつ、上から物が落ちるおそれのない場所に置くこと。 ② 固定プロテクターのない容器にあっては、キャップを施すこと。 ③ 10kg容器にあっては、原則として2段積以下とし、やむを得ず3段積にすときは、ロープにより緊縛すること。</p> <p>(2) 供給設備又は消費設備に接続されて置く場合 ① (1)①の基準による。この場合、充てん容器等の設置位置は、屋根又はひさしの垂直投影面の内側であって、かつ、積雪により埋没するおそれの</p>

ない位置又は雪囲いを施す等によって保護された位置であること。ただし、落雪による衝撃等の外力に耐える構造の箱等（側板下部の通風がよいものに限る。）に充てん容器等を収納した場合はこの限りでない。

② 充てん量10kg以上の容器については、ベルト、鉄鎖等により容器を家屋その他の構築物に固定する等により、地震に際して転倒しないようにすること。

③ 浸水のおそれのある地域においては、(2)②に加え、次に掲げる(i)又は(ii)のいずれかの基準により、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域（想定最大規模）等において、1m以上の浸水が想定されている地域とする。令和3年11月30日まではなお従前の例による。令和3年12月1日現に設置されている供給設備及び消費設備においては、令和6年6月1日までは、なお従前の例によることができる。

(i) ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。充てん量20kgを超える容器にあつては1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3/4程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテクターのある容器の場合は、2本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか1本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。充てん量20kg以下の容器にあつては当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。ただし、積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であつて冬の期間等にあつてはこの限りでない。

(ii) 容器収納庫に保管すること。

ない位置又は雪囲いを施す等によって保護された位置であること。ただし、落雪による衝撃等の外力に耐える構造の箱等（側板下部の通風がよいものに限る。）に充てん容器等を収納した場合はこの限りでない。

② 充てん量10kg以上の容器については、鉄鎖、ロープ等により容器を家屋その他の構築物に固定する等により、地震に際して転倒しないようにすること。

[新設]

備考 表中の [ ] の記載は注記である。

# 充てん容器等の流出防止に関する解説



(一社) 全国LPガス協会  
保安・業務グループ



これまで全国LPガス協会では自主保安活動として、自然災害対策として、二重掛けを進めてきた。

近年の大雨による水害等の多発化・激甚化、及びそれに伴う容器流出の発生を踏まえ、消費先に設置されている充てん容器に対して、流出防止措置を講ずることが液石法規則に新たに規定された。

流出防止措置とは、これまで「LPガス設備設置基準及び取扱要領(KHKS0738) (通称:青本)」「LPガス災害対策マニュアル」等において推奨されてきたものと同様で、20kg以下容器を消費先に設置する場合は、ベルト・鎖等をプロテクターに通す、20kgを超える容器(30kg、50kg容器等)にあっては、二重掛けを行うことなどの措置を行うものである。

なお、流出防止措置を講ずる対象地域については、洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域となった。

項目	内容					
改正省令	<b>浸水のおそれのある地域においては、 充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること</b>					
場所	浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域（想定最大規模）等において、1 m以上の浸水が想定されている地域とする。					
流出防止措置	(i) 軒先の設置	固定金具について ・ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。  ベルト又は鉄鎖について  <table border="1" data-bbox="472 692 1839 1158"> <tr> <td data-bbox="472 692 815 1031">充てん量20kgを超える容器</td> <td data-bbox="815 692 1839 1031">1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3/4程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテクターのある容器の場合は、2本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか1本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1031 815 1158">充てん量20kg以下の容器</td> <td data-bbox="815 1031 1839 1158">当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。</td> </tr> </table> ただし、積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であって冬の期間等にあつてはこの限りでない。	充てん量20kgを超える容器	1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3/4程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテクターのある容器の場合は、2本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか1本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。	充てん量20kg以下の容器	当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。
		充てん量20kgを超える容器	1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3/4程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテクターのある容器の場合は、2本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか1本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。			
充てん量20kg以下の容器	当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。					
(ii) 容器収納庫への保管						

注：詳細は、改正省令、機能性基準の運用について（別添例示基準第9節）を参照のこと。

浸水のおそれのある地域は、洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域とする。

洪水浸水想定区域等は、地方自治体のホームページ、国土交通省による運営サイトハザードマップポータルサイトを参照のこと。ここでは国交省ハザードマップによる確認方法を解説する。

国交省ハザードマップURL <https://disaportal.gsi.go.jp/>

ハザードマップポータルサイト  
～身のまわりの災害リスクを調べる～

使い方 利用規約 問い合わせ 関連情報

### 重ねるハザードマップ

～災害リスク情報などを地図に重ねて表示～

洪水・土砂災害・高潮・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。

地図を見る

ここをクリック

表示する情報を選ぶ

- 洪水(想定最大規模)
- 土砂災害
- 高潮(想定最大規模)
- 津波(想定最大規模)
- 道路防災情報
- 地形分類

### わがまちハザードマップ

～地域のハザードマップを入手する～

各市町村が作成したハザードマップをリンクします。地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できます。

地図で選ぶ

まちを選ぶ

都道府県 市区町村

〇〇市洪水ハザードマップ「〇〇版」



# 2. 対象地域の確認方法

## ハザードマップポータルサイトの画面

重なるハザードマップ 透過率:25%

選択中の情報

災害種別で選択

- 洪水 (想定最大規模)
- 土砂災害 (想定最大規模)
- 高潮 (想定最大規模)
- 津波 (想定最大規模)
- 道路防災情報 (想定最大規模)
- 地形分類 (想定最大規模)

掲載データに関する留意事項

すべての情報から選択

表示

災害リスク情報>洪水浸水想定区  
洪水浸水想定区域 (想定最大規模) 解説 凡例

災害リスク情報>洪水浸水想定区  
洪水浸水想定区域 (計画規模) 解説 凡例

洪水浸水想定区域 (想定最大規模)  
河川が氾濫した際に浸水が想定される区域と水深 (想定し得る最大規模の降雨 (計画規模を上回るもの))

凡例

20m ~
10m ~ 20m
5m ~ 10m
3m ~ 5m
0.5m ~ 3m
0.5m ~ 1m
~ 0.5m
~ 0.3m

注意点  
このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

データの掲載状況一覧 (国管理河川)  
データの掲載状況一覧 (都道府県管理河川)

ここをクリックすると右側の凡例が表示されます

対策の対象地域

このハザードマップにおいて、水深0.5-3mのゾーンは対象に含まれる。水深1mの区切りがあるか自治体に確認すること。なお、今回の措置は、地震対策としても役立つものと思われる。また、ハザードマップは例えば5m四方のメッシュで作成しているため、水深0.5mであっても実際にはそのメッシュには起伏があることも考えられる。広い地域で対策をとることは、自然災害対策として有効と思われる。



# 2. 対象地域の確認方法

## 地方自治体が発表しているハザードマップ(例)

**浸水に関する情報**

このマップには、根本名川が大潮によって氾濫し、堤防が決壊した場合に予測される浸水範囲と浸水深を示しています。実際には堤防が決壊する場所によって予測される浸水範囲と浸水深は異なります。また、堤防の差し込みにより、示されている以上の差し込み部は、浸水が予測されていない地域でも、浸水が起る可能性がありますのでご注意ください。

**[根本名川浸水想定区域回]**

深	2.0~5.0m未満
水	1.0~2.0m未満
浸	0.5~1.0m未満
水	0~0.5m未満



**対策の対象地域**

**マップに関する凡例**

- 市役所・支所・事務所
- Ⓜ 警察署・交番・駐在所
- 🚒 消防本部・消防署・分署
- 🏥 災害拠点病院
- 市界
- - - 地区界
- ≡≡≡ 鉄道
- 国道
- 高速道路



### 3. 具体的対策

( ) ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。充てん量 20 kg を超える容器にあっては 1 本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの 3 / 4 程度の位置に、2 本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から 1 / 4 程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテクターのある容器の場合は、2 本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか 1 本について、プロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。充てん量 20 kg 以下の容器にあっては当該容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。

( ) 容器収納庫に保管すること。

#### 対策

容器が浮上すると、鎖などが持ち上げられて外れやすいことから、外れにくい固定金具を使用することとされています。

<対策例>

- ・片側は取り外し不可とし、もう一方は抜け落ち防止機構のあるフック
- ・抜け防止のカエシがついて外れにくいフック
- ・引っ掛け部分に十分な深さがあり、安易に外れないフック

- ・容器 1 本ごとの鎖掛け
- ・ベルトによる二重掛け
- ・プロテクター容器の掛け
- ・20 kg 以下の容器の掛け
- ・容器収納庫

#### イメージ図



カエシに  
抜け防止がある  
フック



カエシに  
深さがある  
フック



プロテクター



20 kg 以下



容器庫収納



ベルトによる二重掛け

容器 1 本ごとの鎖掛け

( K H K S によれば原則は 1 本ごとに固定、ただし、3 本以内はまとめることができる )

以下、K H K S 0738の記載に基づき、適切なベルト等の設置例を補足説明する。

20kgより大きい容器、20kg以下の容器のベルト又は鉄鎖の例  
 3本以下の容器に鎖掛けを行う場合には、まとめて鎖掛けを行うことができる。  
 この場合でもあっても二重掛けとすること。



ベルト又は鉄鎖の例

まとめてベルト又は鉄鎖の例



## その他充てん容器等の流出を防止する措置の一例

対策	イメージ図		
<ul style="list-style-type: none"><li>・専用固定具</li><li>・独立支柱</li><li>・浮きあがり防止容器ホルダー</li></ul>	 <p data-bbox="786 1155 981 1222">独立支柱</p>	 <p data-bbox="1234 1155 1451 1222">専用固定具</p>	 <p data-bbox="1621 1155 2179 1222">浮きあがり防止付き容器ホルダー</p>

いずれも二本掛けとして、ベルト又は鉄鎖等が外れにくいことを確認すること。



### ① 積雪地域について

積雪時において、容器交換作業に支障を来す可能性のある場合であって冬の期間等にあってはこの限りでないとなっている。なお、具体的な積雪期間等については、地域・年度によって異なるため目安は示すことはできないが、販売事業者が地域の実情を踏まえて判断すること。

### ② 容器交換時供給設備点検への配慮

容器交換時供給設備点検時に、配送員が点検するそれぞれの供給先が洪水浸水想定区域に該当するか否かの判断がその場では難しい。

そのため、販売事業者は、事前に該当区域にある消費先を確認し、保安機関など第三者が現場で対象区域かどうか判断可能とするためにメーター等に明示シールを貼付等、事前に対応する必要がある。

### ③ その他

・施行日は令和3年12月1日である。令和6年6月1日までは施行段階で既に供給している物件については、従前措置の適用があるが、速やかな事業者の取り組みが求められる。

・全L協では、販売事業者が消費者に本件の説明するのに活用するチラシの作成を検討中。完成すれば別途ご案内予定。